



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BRODNICY**

Znak sprawy : NHŚ.9020.1.2025
L.dz.1890.2025

Brodnica, dnia 06.05.2025 r.
Egz. nr 2

**Zakład Usług Komunalnych
ul. Młyńska 6
87-305 Zbiczno**

O C E N A

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
publicznego Zbiczno, gm. Zbiczno.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 5 ust. 1 i ust. 1a, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy** po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych wykonanych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej, numery jak niżej

Lp.	Nr próbki	Data poboru próbki	Miejsce poboru próbki	Nr sprawozdania
1.	27/N/HŚ/25	29.04.2025 r.	Żmijewko 25A, gm. Zbiczno – posesja prywatna, kran w łazience	166/N/HK/2025
2.	28/N/HŚ/25	29.04.2025 r.	Grzmięca 10, gm. Zbiczno – siedziba Parku Krajobrazowego, kran w wc na parterze	167/N/HK/2025
3.	W-1547-25	26.02.2025 r.	Zbiczno – stacja uzdatniania wody, woda uzdatniona, kran na wyjściu w sieć	1845/2025
4.	W-1546-25	26.02.2025 r.	Żmijewko 25A, gm. Zbiczno – posesja prywatna, kran w łazience	1846/2025

5.	W-3262-25	28.04.2025 r.	Zbiczno – stacja uzdatniania wody, woda uzdatniona, kran na wyjściu w sieć	4049/2025
----	-----------	---------------	--	-----------

dokonując oceny pobranych próbek wody

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Zbicznie, zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie.

Uzasadnienie

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w wodociągu publicznym w Zbicznie, gm. Zbiczno przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy dnia 29.04.2025 r. pobrali próbki wody z sieci wodociągu publicznego w Zbicznie, w posesji prywatnej w Żmijewku 25A, gm. Zbiczno i w siedzibie Parku Krajobrazowego w Grzmięcy 10, gm. Zbiczno.

Badania próbek wody wykonane zostały przez laboratorium PSSE w Toruniu.

W ww. próbkach wody wykonano oznaczenia w zakresie parametrów grupy A. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 godz. w 1 ml próbki wody, w 100 ml wody oznaczono liczbę bakterii grupy coli, bakterii Escherichia coli i Enterokoków kałowych. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność.

Jakość wody w zbadanym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W ramach kontroli wewnętrznej w I kw. 2025 r. zgodnie z harmonogramem badań wykonano badania 2 próbek wody w zakresie parametrów grupy A (posesja prywatna w Żmijewku 25A, stacja uzdatniania wody w Zbicznie) z dodatkowym oznaczeniem zawartości w wodzie związków żelaza, manganu, jonu amonu, azotanów, azotynów, stężenia chloru wolnego oraz paciorkowców kałowych. Dodatkowo w kwietniu br. wykonano analizę próbki wody uzdatnionej pobranej w stacji uzdatniania wody w Zbicznie w zakresie obecności paciorkowców kałowych, bakterii grupy coli i zawartości związków żelaza. Jakość wody odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

Badania urzędowe i wykonane w ramach kontroli wewnętrznej wykazały, że jakość wody w zbadanym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zbiczno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przypomina o obowiązku prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody oraz systematycznego i terminowego udostępniania wyników tych badań.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy nadmienia, że zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wyk. w 2 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – elektronicznie
2. aa. – egz. nr 2

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Zbiczno – elektronicznie
2. PSSE Sekcja NHD w/m – egz. nr 1

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Brodnicy**

Danuta Kowalkowska-Szramka
higienista, epidemiolog