



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BRODNICY**

Znak sprawy : NHŚ.9020.1.2025
L.dz.4263.2025

Brodnica, dnia 09.10.2025 r.
Egz. nr 2

**Zakład Usług Komunalnych
Zakład Budżetowy Gminy Zbiczno
ul. Młyńska 6
87-305 Zbiczno**

O C E N A

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
publicznego w Pokrzydowie, gm. Zbiczno.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 5 ust. 1 i ust. 1a, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy** po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole poboru próbki wody oraz na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych wykonanych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej, numery jak niżej

Lp.	Nr próbki	Data poboru próbki	Miejsce poboru próbki	Nr sprawozdania
1.	62/N/HŚ/25	30.09.2025 r.	Lipowiec 9a, gm. Zbiczno – Gminny Dom Komunalny, kran w świetlicy	436/N/HK/2025
2.	W-3987-25	23.05.2025 r.	Lipowiec 9a, gm. Zbiczno – Gminy Dom Komunalny, kran w świetlicy	4975/2025
3.	W-3988-25	23.05.2025 r.	Pokrzydowo, gm. Zbiczno – stacja uzdatniania wody, kran wody uzdatnionej w stacji pomp	4974/2025
4.	W-4534-25	09.06.2025 r.	Pokrzydowo, gm. Zbiczno – stacja uzdatniania wody, kran wody uzdatnionej	5471/2025

dokonując oceny pobranych próbek wody

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Pokrzydowie, gm. Zbiczno zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych Zakład Budżetowy Gminy Zbiczno.

Uzasadnienie

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w wodociągu publicznym w Pokrzydowie, gm. Zbiczno przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy dnia 30.09.2025 r. pobrali próbkę wody z sieci wodociągowej, w Gminnym Domu Komunalnym w miejscowości Lipowiec 9a, gm. Zbiczno.

Badania próbki wody wykonane zostały przez laboratorium PSSE w Toruniu.

W ww. próbce wody wykonano oznaczenia w zakresie parametrów grupy A. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono w 100 ml wody: liczbę bakterii grupy coli, liczbę bakterii Escherichia coli, liczbę Enterokoków kałowych oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22° C po 72 godz. w 1 ml wody. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność elektryczną właściwą.

Jakość wody w zbadanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W ramach kontroli wewnętrznej w maju br. zgodnie z harmonogramem badań zbadano 2 próbki wody w zakresie parametrów grupy A (w Gminnym Domu Komunalnym w miejscowości Lipowiec 9a, gm. Zbiczno i w stacji uzdatniania wody w Pokrzydowie) z dodatkowym oznaczeniem zawartości w wodzie związków żelaza, manganu, jonu amonu, azotanów, azotynów oraz paciorkowców kałowych.

W próbce wody pobranej w stacji uzdatniania wody w Pokrzydowie stwierdzono zwiększoną zawartość jonu amonu, pozostałe oznaczone parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne odpowiadały wymaganiom sanitarnym. Badania kontrolne przeprowadzone po podjętych działaniach naprawczych wykazały właściwą jakość wody pod względem zawartości jonu amonu.

Badania urzędowe i wykonane w ramach kontroli wewnętrznej wykazały, że jakość wody w zbadanym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wykonanych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Pokrzydowie, gm. Zbiczno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przypomina o obowiązku prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody oraz systematycznego i terminowego udostępniania wyników tych badań.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy nadmienia, że zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Brodnicy
Danuta Kowalkowska-Szramka
higienista epidemiolog

Wyk. w 2 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – drogą elektroniczną
2. aa. – egz. nr 2

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Zbiczno – drogą elektroniczną
2. PSSE NHD w/m – egz. nr 1