



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BRODNICY**

Znak sprawy: NHŚ.9020.1.2025
L.dz.5244.2025

Brodnica, dnia 03.12.2025 r.
Egz. nr 2

Zakład Usług Komunalnych
ul. Młyńska 6
87-305 Zbiczno
zuk@zukunftzbieczno.pl

O C E N A

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
publicznego Ciche.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), w związku z art. 5 ust. 1 i ust. 1a, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy** po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych wykonanych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej, numery jak niżej

Lp.	Nr próbki	Data poboru próbki	Miejsce poboru próbki	Nr sprawozdania
1.	87/N/HŚ/25	25.11.2025 r.	Ciche 96, gm. Zbiczno – budynek mieszkalny, kran w kuchni	607/N/HK/2025
2.	W-8864-25	21.10.2025 r.	Ciche, gm. Zbiczno – stacja uzdatniania wody, kran wody uzdatnionej	10989/2025
3.	W-8905-25	23.10.2025 r.	Ciche, gm. Zbiczno – stacja uzdatniania wody, kran wody uzdatnionej	11027/2025
4.	W-9055-25	28.10.2025 r.	Ciche, gm. Zbiczno – stacja uzdatniania wody, kran wody uzdatnionej	11259/2025
5.	W-8908-25	23.10.2025 r.	Ciche 131, gm. Zbiczno – budynek mieszkalny, kran w kuchni	11366/2025; SB/132524/10/2025

6.	W-9093-25	29.10.2025 r.	Ciche, gm. Zbiczno – stacja uzdatniania wody, kran wody uzdatnionej	11342/2025
----	-----------	---------------	---	------------

dokonując oceny pobranych próbek wody

stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Cichem,
zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie.

Uzasadnienie

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w wodociągu publicznym w Cichem, gm. Zbiczno przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy dnia 25.11.2025 r. pobrali próbkę wody z sieci wodociągowej, w budynku mieszkalnym w miejscowości Ciche 96, gm. Zbiczno.

Badania próbki wody wykonane zostały przez laboratorium PSSE w Toruniu.

W ww. próbce wody wykonano oznaczenia w zakresie parametrów grupy A, tj. w zakresie mikrobiologicznym; oznaczono w 100 ml wody liczbę bakterii grupy coli, liczbę bakterii *Escherichia coli*, liczbę Enterokoków kałowych oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 godz. w 1 ml próbki wody. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność elektryczną. W zbadanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. Oznaczone parametry odpowiadały wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem w III kw. 2025 r. pobrano 1 próbkę wody do badań w zakresie parametrów grupy A w stacji uzdatniania wody w Cichem, gm. Zbiczno z dodatkowym oznaczeniem zawartości w wodzie związków żelaza, manganu, azotanów, azotynów, chloru wolnego, jonu amonowego, paciorkowców kałowych w 100 ml wody oraz 1 próbkę wody do badań w zakresie parametrów grupy B w budynku prywatnym Ciche 131, gm. Zbiczno. W próbce wody pobranej do badań w zakresie parametrów grupy A stwierdzono niewłaściwą jakość mikrobiologiczną wody spowodowaną obecnością bakterii grupy coli, pozostałe oznaczone parametry odpowiadały wymaganiom sanitarnym. Próbką kontrolną po podjętych działaniach naprawczych pobrana w dniu 28.10.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej w stacji uzdatniania wody w Cichem, gm. Zbiczno wykazała zachowanie normy sanitarnej pod względem wcześniej kwestionowanego parametru. Próbką wody pobrana w zakresie parametrów grupy B wykazała zachowanie norm sanitarnych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Dodatkowo w ramach kontroli wewnętrznej pobrano 2 próbki wody w stacji uzdatniania wody w Cichem, próbki wody wykazały zachowanie normy sanitarnej parametrów mikrobiologicznych.

Wykonane badania w ramach urzędowej kontroli jakości wody i kontroli wewnętrznej wykazały, że jakość wody w zbadanym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wykonanych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ciche, gm. Zbiczno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przypomina o obowiązku prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody oraz systematycznego i terminowego udostępniania wyników tych badań.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy nadmienia, że zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – elektronicznie
2. aa. – egz. nr 1

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Zbiczno – elektronicznie

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Brodnicy**

Danuta Kowalkowska-Szramka
higienista epidemiolog