



NHŚ.9020.1.38.2026
Brodnica, 26 marca 2026 r.

**Zakład Usług Komunalnych
87-305 Zbiczno**

Dotyczy: oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Pokrzydowie, gm. Zbiczno.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r. poz. 416), w związku z art. 5 ust. 1 i ust. 1a, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole poboru próbki wody oraz na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych wykonanych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej, numery jak niżej

Lp.	Nr próbki	Data poboru próbki	Miejsce poboru próbki	Nr sprawozdania
1.	7/N/HŚ/26	03.03.2026 r.	Pokrzydowo 23, gm. Zbiczno – Szkoła Podstawowa, kran w kuchni	65/N/HK/2026
2.	14/N/HŚ/26	17.03.2026 r.	Pokrzydowo 23, gm. Zbiczno – Szkoła Podstawowa, kran na korytarzu	97/N/HK/2026
3.	15/N/HŚ/26	17.03.2026 r.	Pokrzydowo, gm. Zbiczno – stacja uzdatniania wody – wody uzdatniona, kran w stacji pomp	98/N/HK/2026
4.	W-1436-26	25.02.2026 r.	Pokrzydowo 23, gm. Zbiczno – Szkoła Podstawowa, kran w kuchni	1977/2026
5.	W-1437-26	25.02.2026 r.	Pokrzydowo, gm. Zbiczno – stacja uzdatniania wody, kran w stacji pomp	1976/2026
6.	W-1828-26	10.03.2026 r.	Pokrzydowo 23, gm. Zbiczno – Szkoła Podstawowa, kran na korytarzu	2247/2026
7.	W- 1829-26	10.03.2026 r.	Pokrzydowo, gm. Zbiczno – stacja	2246/2026



			uzdatniania wody – wody uzdatniona, kran na rurociągu	
--	--	--	---	--

dokonując oceny pobranych próbek wody

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Pokrzydowie, zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych Zakład Budżetowy Gminy Zbiczno.

Uzasadnienie

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w wodociągu publicznym w Pokrzydowie, przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy dnia 03.03.2026 r. i 17.03.2026 r. pobrali próbki wody z sieci wodociągowej wodociągu publicznego w Pokrzydowie, w Szkole Podstawowej w Pokrzydowie 23 i w stacji uzdatniania wody w Pokrzydowie gm. Zbiczno.

Badania próbek wody wykonane zostały przez laboratorium PSSE w Toruniu.

W próbce wody pobranej dnia 03.03.2026 wykonano oznaczenia w zakresie parametrów grupy A. Oznaczono w 100 ml wody: liczbę bakterii grupy coli, liczbę bakterii Escherichia coli, liczbę Enterokoków kałowych oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22° C po 72 godz. w 1 ml wody, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność z wyłączeniem zapachu, smaku. Oznaczone parametry w pobranej próbce wody odpowiadały wymaganiom sanitarnym.

W próbkach wody pobranych dnia 17.03.2026 wykonano oznaczenia zapachu i smaku w Szkole Podstawowej w Pokrzydowie 23 i w stacji uzdatniania wody w Pokrzydowie gm. Zbiczno. Oznaczone parametry w pobranych próbkach wody odpowiadały wymaganiom sanitarnym.

W ramach kontroli wewnętrznej w I kwartale 2026 r. zgodnie z harmonogramem badań zbadano 2 próbki wody w zakresie parametrów grupy A (w Szkole Podstawowej w Pokrzydowie 23 i w stacji uzdatniania wody w Pokrzydowie gm. Zbiczno) z dodatkowym oznaczeniem zawartości w wodzie związków żelaza, manganu, jonu amonowego, azotynów, azotanów oraz paciorkowców kałowych.

Dodatkowo w marcu br. wykonano analizę próbek wody uzdatnionej pobranych w stacji uzdatniania wody w Pokrzydowie i w Szkole Podstawowej w Pokrzydowie 23, gm. Zbiczno w zakresie oznaczenia zapachu. Jakość wody odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Badania wykonane w ramach kontroli wewnętrznej wykazały właściwą jakość wody w zbadanym zakresie.

Badania wykonane w ramach urzędowej kontroli jakości wody i kontroli wewnętrznej wykazały, że jakość wody odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wody wykonanych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Pokrzydowo, gm. Zbiczno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przypomina o obowiązku prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody oraz systematycznego i terminowego udostępniania wyników tych badań.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy nadmienia, że zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brodnicy
Danuta Kowalkowska-Szramka
/dokument podpisany elektronicznie/

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – elektronicznie (e-Doręczenia)
2. a/a – egz. nr 1

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzozie – elektronicznie (e-Doręczenia)
2. PSSE NHD w/m – elektronicznie