



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BRODNICY**

Znak sprawy: NHŚ.9051.1.10.4.2023
L.dz.9352.2023

Brodnica, dnia 01.12.2023 r.
Egz. nr 1

**Zakład Usług Komunalnych
Zakład Budżetowy Gminy Zbiczno
ul. Młyńska 6
87-305 Zbiczno**

O C E N A

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
publicznego Ciche.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 1 i ust. 1a, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy** po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych wykonanych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej, numery jak niżej

Lp.	Nr próbki	Data poboru próbki	Miejsce poboru próbki	Nr sprawozdania
1.	89/N/HŚ/23	21.11.2023 r.	Ciche 96, gm. Zbiczno – posesja prywatna, kran w kuchni	647/N/HK/2023
2.	W-6294-23	14.09.2023 r.	Ciche, gm. Zbiczno – stacja uzdatniania wody, woda uzdatniona, kran na hydroforze	6881/2023
3.	W-6295-23	14.09.2023 r.	Ciche 131, gm. Zbiczno – posesja prywatna, kran w kuchni	7087/2023, SB/115594/09/2023
4.	W-6916-23	05.10.2023 r.	Ciche 131, gm. Zbiczno – posesja prywatna, kran w kuchni	7742/2023

dokonując oceny pobranych próbek wody

stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Cichem,
zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych Zakład Budżetowy Gminy Zbiczno.

Uzasadnienie

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w wodociągu publicznym w Cichem, gm. Zbiczno przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy dnia 21.11.2023 r. pobrali próbkę wody z sieci wodociągowej, w posesji prywatnej w miejscowości Ciche 96, gm. Zbiczno.

Badania próbki wody wykonane zostały przez laboratorium PSSE w Toruniu.

W ww. próbce wody wykonano oznaczenia w zakresie parametrów grupy A, tj.: w zakresie mikrobiologicznym; oznaczono w 100 ml wody liczbę bakterii grupy coli, liczbę bakterii Escherichia coli, liczbę Enterokoków kałowych oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 godz. w 1 ml próbki wody. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność elektryczną.

Oznaczone parametry odpowiadały wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem pobrano w okresie od września do października 2023 r. próbkę wody w posesji prywatnej w Cichem 131. gm. Zbiczno do badania w zakresie parametrów grupy B i 1 próbkę wody uzdatnionej w stacji uzdatniania wody w Cichem do badania w zakresie parametrów grupy A z dodatkowym oznaczeniem zawartości w wodzie związków żelaza, manganu, jonu amonowego, azotynów, azotanów oraz paciorkowców kałowych.

W próbce wody pobranej w posesji prywatnej w Cichem 131, gm. Zbiczno stwierdzono nieco podwyższoną zawartość ołowiu. Po podjętych działaniach naprawczych badania kontrolne jakości wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej wykazały zachowanie normy sanitarnej zawartości ołowiu w wodzie.

Wykonane badania w ramach urzędowej kontroli jakości wody i kontroli wewnętrznej wykazały, że jakość wody w zbadanym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wykonanych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ciche, gm. Zbiczno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przypomina o obowiązku prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody oraz systematycznego i terminowego udostępniania wyników tych badań.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy nadmienia, że zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – drogą elektroniczną
2. aa. – egz. nr 1

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Zbiczno – drogą elektroniczną


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Brodnicy
Danuta Kowalkowska-Szramka
higienista epidemiolog