



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BRODNICY**

Znak sprawy : NHS.9051.1.5.2.2024
L.dz.3467.2024

Brodnica, dnia 30.04.2024 r.
Egz. nr 1

**Zakład Usług Komunalnych
Zakład Budżetowy Gminy Zbiczno
ul. Młyńska 6
87-305 Zbiczno**

O C E N A

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
publicznego w Pokrzydowie, gm. Zbiczno.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 5 ust. 1 i ust. 1a, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy** po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych wykonanych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej, numery jak niżej

Lp.	Nr próbki	Data poboru próbki	Miejsce poboru próbki	Nr sprawozdania
1.	30/N/HŚ/24	16.04.2024 r.	Pokrzydowo 23, gm. Zbiczno – Szkoła Podstawowa, kran w kuchni	159/N/HK/2024
2.	W-1831-24	07.03.2024 r.	Pokrzydowo 23, gm. Zbiczno – Szkoła Podstawowa, kran w kuchni	2044/2024
3.	W-1832-24	07.03.2024 r.	Pokrzydowo, gm. Zbiczno – stacja uzdatniania wody – woda uzdatniona, kran w stacji pomp	2045/2024
4.	W-2226-24	20.03.2024 r.	Pokrzydowo, gm. Zbiczno – stacja uzdatniania wody – woda uzdatniona, kran w stacji pomp	2338/2024
5.	W-2267-24	21.03.2024 r.	Pokrzydowo 23, gm. Zbiczno – Szkoła Podstawowa, kran w kuchni	2451/2024
6.	W-2842-24	12.04.2024 r.	Pokrzydowo, gm. Zbiczno – stacja uzdatniania wody – woda uzdatniona, kran na wyjściu w sieć	3087/2024

7.	W-3132-24	23.04.2024 r.	Pokrzydowo 23, gm. Zbiczno – Szkoła Podstawowa, kran w kuchni	3507/2024
8.	W-3268-24	29.04.2024 r.	Pokrzydowo 23, gm. Zbiczno – Szkoła Podstawowa, kran w kuchni	3730/2024

dokonując oceny pobranych próbek wody

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Pokrzydowie, gm. Zbiczno zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych Zakład Budżetowy Gminy Zbiczno.

Uzasadnienie

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w wodociągu publicznym w Pokrzydowie, gm. Zbiczno przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy dnia 16.04.2024 r. pobrali próbkę wody z sieci wodociągowej, w Szkole Podstawowej w Pokrzydowie 23, gm. Zbiczno.

Badania próbki wody wykonane zostały przez laboratorium PSSE w Toruniu.

W ww. próbce wody wykonano oznaczenia w zakresie parametrów grupy A. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 godz. w 1 ml próbki wody oraz w 100 ml wody liczbę - bakterii grupy coli, bakterii Escherichia coli i enterokoków kałowych. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono mętność, barwę, zapach, smak, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność elektryczną właściwą. W zbadanej próbce wody stwierdzono podwyższoną mętność wody, podwyższoną barwę, nieakceptowalny zapach i smak, pozostałe oznaczone parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne odpowiadały wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Po przeprowadzonych działaniach naprawczych kontrole wewnętrzne jakości wody w Szkole Podstawowej w Pokrzydowie 23 przeprowadzone w dniach 23.04.2024 i 29.04.2024 r. wykazały zachowanie normy sanitarnej wcześniej kwestionowanych parametrów; mętności, barwy, zapachu i smaku.

W ramach kontroli wewnętrznej w br. zgodnie z harmonogramem badań zbadano 2 próbki wody w zakresie parametrów grupy A (Szkoła Podstawowa w Pokrzydowie 23 i stacja uzdatniania wody w Pokrzydowie) z dodatkowym oznaczeniem zawartości w wodzie związków żelaza, manganu, jonu amonu, azotanów, azotynów oraz paciorkowców kałowych. W pobranych próbkach stwierdzono zwiększoną zawartość związków manganu, pozostałe oznaczone parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne odpowiadały wymaganiom sanitarnym. Badania kontrolne przeprowadzone po podjętych działaniach naprawczych wykazały właściwą jakość wody pod względem zawartości manganu. Dodatkowo w dniu 12.04.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej zbadano jakość wody uzdatnionej pobranej w stacji uzdatniania wody w Pokrzydowie w zakresie obecności bakterii grupy coli i stężenia związków żelaza, normy były zachowane.

Badania urzędowe i wykonane w ramach kontroli wewnętrznej wykazały, że jakość wody w zbadanym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Pokrzydowie, gm. Zbiczno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przypomina o obowiązku prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody oraz systematycznego i terminowego udostępniania wyników tych badań.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy nadmienia, że zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Brodnicy**
Danuta Kowalkowska-Szramka
higienista epidemiolog

Wyk. w 2 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – drogą elektroniczną
2. aa. – egz. nr 2

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Zbiczno – drogą elektroniczną
2. PSSE NHD w/m – egz. nr 1