



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BRODNICY**

Znak sprawy : NHŚ.9051.1.7.2.2024
L.dz.3378.2024

Brodnica, dnia 26.04.2024 r.
Egz. nr 2

**Zakład Usług Komunalnych
Zakład Budżetowy Gminy Zbiczno
ul. Młyńska 6
87-305 Zbiczno**

O C E N A

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
publicznego Zbiczno, gm. Zbiczno.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 5 ust. 1 i ust. 1a, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy** po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych, numery jak niżej

Lp.	Nr próbki	Data poboru próbki	Miejsce poboru próbki	Nr sprawozdania
1.	31/N/HŚ/24	16.04.2024 r.	Żmijewko 25a, gm. Zbiczno – posesja prywatna, kran w łazience	160/N/HK/2024
2.	32/N/HŚ/24	16.04.2024 r.	Grzmięca 10, gm. Zbiczno – Siedziba Parku Krajobrazowego, kran w wc	161/N/HK/2024
3.	W-1584-24	28.02.2024 r.	Żmijewko 25a, gm. Zbiczno – posesja prywatna, kran w łazience	1843/2024
4.	W-1585-24	28.02.2024 r.	Zbiczno – stacja uzdatniania wody, woda uzdatniona, kran na wyjściu w sieć	1844/2024

dokonując oceny pobranych próbek wody

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Zbicznie, zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych Zakład Budżetowy Gminy Zbiczno.

Uzasadnienie

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w wodociągu publicznym w Zbicznie, gm. Zbiczno przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy dnia 16.04.2024 r. pobrali próbki wody z sieci wodociągowej, w posesji prywatnej w miejscowości Żmijewko 25a, gm. Zbiczno i w Siedzibie Parku Krajobrazowego w Grzmięcy 10, gm. Zbiczno.

Badania próbek wody wykonane zostały przez laboratorium PSSE w Toruniu.

W ww. próbkach wody wykonano oznaczenia w zakresie parametrów grupy A. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 godz. w 1 ml próbki wody oraz w 100 ml wody liczbę - bakterii grupy coli, bakterii Escherichia coli i enterokoków kałowych. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono mętność, barwę, zapach, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność elektryczną właściwą. W ww. próbkach wody nie stwierdzono nieprawidłowości w zbadanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

W ramach kontroli wewnętrznej w I kw. 2024 r. zgodnie z harmonogramem badań wykonano badania dwie próbki wody w zakresie parametrów grupy A (posesja prywatna Żmijewko 25a, gm. Zbiczno i Siedziba Parku Krajobrazowego Grzmięca 10, gm. Zbiczno) z dodatkowym oznaczeniem zawartości w wodzie związków żelaza, manganu, jonu amonu, azotanów, azotynów oraz paciorkowców kałowych. W ww. próbkach wody jakość wody w zbadanym zakresie odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

Badania urzędowe i wykonane w ramach kontroli wewnętrznej wykazały, że jakość wody w zbadanym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zbiczno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przypomina o obowiązku prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody oraz systematycznego i terminowego udostępniania wyników tych badań.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy nadmienia, że zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ((Dz. U. z 2023 r. poz. 537.) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Brodnicy
Danuta Kowalkowska-Szramka
higienista epidemiolog

Wyk. w 2 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – drogą elektroniczną
2. aa. – egz. nr 2

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Zbiczno – drogą elektroniczną
2. PSSE Sekcja NHD w/m – egz. nr 1