



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BRODNICY**

Znak sprawy: NHŚ.9020.1.2025 r.
L.dz.298.2025

Brodnica, dnia 22.01.2025 r.
Egz. nr 1

**Szanowna Pani
Magdalena Golubska
Wójt Gminy Zbiczno
87-305 Zbiczno**

**OCENA OBSZAROWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
na terenie gminy Zbiczno za rok 2024.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy w oparciu o art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) i § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła informację dotyczącą oceny jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Zbiczno za 2024 r.

Wodociąg (zaopatrywane miejscowości)	Producent	Wielkość produkcji wody	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę (szacunkowa)	Jakość wody na koniec 2024 r.	Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów na koniec 2024 r.	Prowadzone postępowanie administracyjne	Prowadzone działania naprawcze
Wodociąg publiczny Zbiczno (Zbiczno, Brzezinki, Sosno Szl. Sumowo, Sumówko, Tomki, Wysokie Brodno, Zarośle, Żmijewo, Żmijewko, Najmowo)	Zakład Usług Komunalnych Zakład Budżetowy Gminy Zbiczno ul. Młyńska 6 87-305 Zbiczno	412,70 m ³ /dobę	ok. 2,787 tys.	<i>woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia</i>	<i>brak</i>	<i>brak</i>	<i>brak</i>
Wodociąg publiczny Pokrzydowo (Pokrzydowo, Bachotek, Czyste Błota, Zastawie, Lipowiec,	Zakład Usług Komunalnych Zakład Budżetowy Gminy Zbiczno ul. Młyńska 6 87-305 Zbiczno	234,42 m ³ /dobę	ok. 1,491 tys.	<i>woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia</i>	<i>brak</i>	<i>brak</i>	<i>plukanie sieci</i>

Szramowo, Równica)							
Wodociąg publiczny Ciche (Ciche, Ładnowko, Grabiny, Główny)	Zakład Usług Komunalnych Zakład Budżetowy Gminy Zbiczno ul. Młyńska 6 87-305 Zbiczno	87,77 m ³ /dobę	ok. 0,524 tys.	woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia	brak	brak	brak

W ramach sprawowania nadzoru nad jakością wody do spożycia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2024 r. pobrano 6 próbek wody do badań w zakresie parametrów grupy A i 1 próbkę do badania w zakresie parametrów grupy B. Badania próbek wody wykonane zostały przez laboratorium PSSE w Toruniu i laboratorium WSSE w Bydgoszczy. W badaniach odnotowano jedynie 1 próbkę wody kwestionowaną pod względem fizykochemicznym (podwyższona mętność i barwa oraz nieakceptowalny zapach), pozostałe oznaczone parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne odpowiadały wymaganiom sanitarnym. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych badania kontrolne wody wykonane w ramach badań wewnętrznych wykazały zachowanie normy sanitarnej wcześniej kwestionowanych parametrów.

Jakość wody z ww. wodociągów była również kontrolowana przez zarządcę obiektów w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z harmonogramem badań wewnętrznych uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Brodnicy. Badania w zakresie parametrów grupy A (w 12 próbkach wody) i grupy B (w 3 próbkach wody) zostały wykonane zgodnie z ww. harmonogramem. W ramach kontroli wewnętrznej odnotowano 3 próbki wody kwestionowane ze względu na podwyższoną zawartość manganu. Po podjętych działaniach naprawczych dodatkowe kontrole jakości wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej wykazały zachowanie normy sanitarnej związków manganu w wodzie uzdatnionej w stacji uzdatniania wody i w sieci wodociągowej.

Na terenie gminy Zbiczno ujęcia wód do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia oparte były wyłącznie na wodach głębinowych. Stacje uzdatniania wody dysponowały jedynie filtrami zamkniętymi, wprowadzano okresową dezynfekcję wody przy użyciu podchlorynu sodu.

Nie odnotowano skarg na brak wody, na jakość wody. Nie zgłoszono również reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie zaopatrywanym przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy Zbiczno.

Odnótowane kwestionowane próbki wody świadczyły jednak o konieczności unowocześnienia systemów i technologii uzdatniania wody, systematycznej dbałości o prawidłowe funkcjonowanie stacji uzdatniania wody, aby jakość wody dostarczanej przez wodociągi była stabilna i spełniała wymagania sanitarne.

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Zbiczno za rok 2024 i stwierdził, że jakość wody pochodzącej z wodociągów publicznych funkcjonujących na terenie gminy Zbiczno, tj. wodociągów: Zbiczno, Pokrzydowo, Ciche, odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – drogą elektroniczną
2. Zakład Usług Komunalnych Zakład Budżetowy Gminy Zbiczno – drogą elektroniczną
3. a/a – egz. nr 1

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Brodnicy
Danuta Kowalkowska-Szramka
higienista, epidemiolog