



NHŚ.9020.1.181.2026
Brodnica, 9 września 2026 r.

**Zakład Usług Komunalnych
87-305 Zbiczno**

Dotyczy: oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Pokrzydowie, gm. Zbiczno.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 37av ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r. poz. 757 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r. poz. 748), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole poboru próbki wody oraz na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych wykonanych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej, numery jak niżej

Lp.	Nr próbki	Data poboru próbki	Miejsce poboru próbki	Nr sprawozdania
1.	55/N/HŚ/26	01.09.2026 r.	Lipowiec 9a, gm. Zbiczno – Gminy Dom Komunalny, kran w świetlicy	428/N/HK/2026
2.	W-4072-26	28.05.2026 r.	Lipowiec 9a, gm. Zbiczno – Gminy Dom Komunalny, kran w świetlicy	5629/2026
3.	W-4073-26	28.05.2026 r.	Pokrzydowo, gm. Zbiczno – stacja uzdatniania wody, kran w stacji pomp	5628/2026

dokonując oceny pobranych próbek wody

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Pokrzydowie, zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych Zakład Budżetowy Gminy Zbiczno.

Uzasadnienie

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w wodociągu publicznym w Pokrzydowie, przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy dnia 01.09.2026 r. pobrali próbkę wody z sieci wodociągowej wodociągu publicznego w Pokrzydowie, w Gminnym Domu Komunalnym w Lipowcu 9a, gm. Zbiczno. Badanie próbki wody wykonane zostało przez laboratorium PSSE w Toruniu.



W próbce wody pobranej dnia 01.09.2026 wykonano oznaczenia w zakresie parametrów grupy A. Oznaczono w 100 ml wody: liczbę bakterii grupy coli, liczbę bakterii Escherichia coli, liczbę Enterokoków kałowych oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22° C po 72 godz. w 1 ml wody, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, stężenie jonów wodoru (pH) i przewodność. Wszystkie oznaczone parametry w pobranej próbce wody odpowiadały wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r. poz. 748).

W ramach kontroli wewnętrznej w II kwartale 2026 r. zgodnie z harmonogramem badań zbadano 2 próbki wody w zakresie parametrów grupy A (w Gminnym Domu Komunalnym w Lipowcu 9a i w stacji uzdatniania wody w Pokrzydowie gm. Zbiczno) z dodatkowym oznaczeniem zawartości w wodzie związków żelaza, manganu, jonu amonowego, azotynów, azotanów oraz paciorkowców kałowych.

Badania wykonane w ramach kontroli wewnętrznej wykazały właściwą jakość wody w zbadanym zakresie.

Badania wykonane w ramach urzędowej kontroli jakości wody i kontroli wewnętrznej wykazały, że jakość wody odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wody wykonanych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Pokrzydowo, gm. Zbiczno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przypomina o obowiązku prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody oraz systematycznego i terminowego udostępniania wyników tych badań.

Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi są udostępniane konsumentom przez dostawcę wody zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z późn. zm.).

Z upoważnienia

Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Brodnicy

Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy

Agnieszka Beszczyńska

/dokument podpisany elektronicznie/

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – elektronicznie (e-Doręczenia)

2. a/a – egz. nr 1

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Zbiczno – elektronicznie (e-Doręczenia)

2. PSSE NHD w/m – elektronicznie